

PŘÍLOHA č.16

Zápis o technické prohlídce

Zápis o technické prohlídce

Název akce:

Projekt:

Jsou v projektové dokumentaci akceptovány podmínky z vyjádření TSB a.s.?

ano	ne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Souhlasí počet stožárů a jejich umístění s projektovou dokumentací?

ano	ne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Souhlasí schema zapojení v PD se skutečným zapojením?

ano	ne
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Závady:**Skříně:***uzemnění:*

není možno odpojit při měření u skříní:

chybí pérové či pružné podložky u st.č.:

chybí barevné označení u skříní:

skříně:

chybí označení dvířek bleskem u skříní:

není dodržena výška dvířek nad terénem u st.č.:

kabely:

počet kabelů nesouhlasí s dokumentací u skříní:

kabelové koncovky chybí u skříní:

schema zapojení chybí ve skříních:

kabelové štítky chybí ve skříních:

Stožáry:*uzemnění:*

není možno odpojit při měření u st.č.:

chybí pérové či pružné podložky u st.č.:

chybí barevné označení u st.č.:

stožár: chybí označení dvířek bleskem u st.č.:

betonová hlavička chybí u st.č.:

není dodržena výška dvířek nad terénem u st.č.:

dvířka jsou menší než 400 x 120 mm u st.č.:

dvířka jsou nesprávně nasměrována u st.č.:

výložník: výložník je nesprávně nasměrován u st.č.:

svítidlo: svítidlo vykazuje viditelné závady u st.č.:

kabely: počet kabelů nesouhlasí s dokumentací u st.č.:

kabelové koncovky chybí u st.č.:

kabel ke svítidlu není třížilový u st.č.:

svorkovnice: vodiče nejsou správně ve svorkách u st.č.:

pojistka je zapojena opačně u st.č.:

vymezovací kroužek chybí u st.č.:

zdroje: nesvítí výbojky u st.č.:

špatné rozfázování ve větvích:

Poznámka:

Závěr : Zařízení je ~~ne~~)¹ z technického hlediska
možno převzít do údržby

)¹ nehodící se škrtněte

dne:

kontroloval: